

Sommario configurazione

Codice prodotto	Descrizione Codice d'ordine	Quantità	Unità
52017196	Cerabar S PMC71 PMC71-1AA1C1RDAAA	1	ST
010	Approvazione:	1	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6
020	Uscita, controllo:	A	4-20mA HART; esterno + LCD
030	Custodia; coperchio ingresso cavi	A	T14 Alu IP66/67 NEMA6P; EPDM; M20 pressacavo, T14 = coperchio laterale (Ex d > M20 filetto)
040	Campo sensore; sovrappressione massima:	1C	100mbar/10kPa/1.5psi relativo; 4bar/400kPa/60psi
050	Calibrazione; unita':	1	campo del sensore; mbar/bar
070	Attacco al processo:	RD	Filetto ANSI MNPT1/2 foro 11.4mm, 316L
080	Guarnizione:	A	FKM
100	Opzioni addizionali 1:	A	Non previsto
110	Opzioni addizionali 2:	A	Non previsto