



# 产品认证证书

证书编号: CQC2011010305520487

申请人名称及地址

施耐德电气(中国)有限公司上海分公司  
上海市普陀区绥德路669号

制造商名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam(V049531)  
JI Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka  
Kuning Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

产品名称和系列、规格、型号

按钮开关

XB7NA, XB7NL, XB7NH, XB7NW, XB7NJ, XB7ND, XB7NG: Ui:250V;Uimp:4kV;AC-14:Ue/Ie:AC240V/0.3A,  
AC120V/0.6A;Ith:2A;外壳防护等级:IP65;安装孔径  $\phi$ :22.5mm;带灯按钮;白炽  
灯:AC250Vmax,50/60Hz;LED:AC230V,50/60Hz,AC120V,50/60Hz; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。  
发证日期: 2020年08月25日 有效期至: 2022年01月09日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: \_\_\_\_\_

陆楠



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0372602



# PRODUCT CERTIFICATE

**CERTIFICATE NO.:** CQC2011010305520487

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

Schneider Electric (China) Co. Ltd. Shanghai Branch  
No. 669, Suide Road, Putuo District, Shanghai, China

**NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

**NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY**

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam (V049531)  
JI Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai  
Beduk – Batam, Indonesia

**PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION**

Pushbutton Switch

XB7NA, XB7NL, XB7NH, XB7NW, XB7NJ, XB7ND, XB7NG: Ui:250V;Uimp:4kV;AC-14:Ue/Ie:AC240V/0.3A,  
AC120V/0.6A;Ith:2A;IP65;Mounting aperture: Φ:22.5mm;Button with lamp: incandescent  
lamp:AC250Vmax,50/60Hz;LED:AC230V,50/60Hz,AC120V,50/60Hz

**THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB/T 14048.5-2017

**TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES**

Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification  
rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: Aug.25,2020

Valid until: Jan.09,2022

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing  
certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President: \_\_\_\_\_

Lu Mei



## CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0372602



# 产品认证证书

附录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2011010305520487

纸号: 372602

型号解释:

NOMENCLATURE 命名法:

Cat. No. XB7N  $\frac{1}{I}$   $\frac{1}{II}$   $\frac{1}{III}$   $\frac{2}{IV}$   $\frac{P}{V}$   $\frac{3}{VI}$

	I	II	III	IV	V	VI
Spring return push button 弹力恢复式按钮	XB7NA					
Latching push button 自锁式按钮	XB7NH					
Projecting push button 凸出式按钮	XB7NL					
White 白		1				
Black 黑		2				
Green 绿		3				
Red 红		4				
Yellow 黄		8				
Blue 蓝		6				
N/O			1			
N/C			2			
N/O + N/O			3			
N/C + N/C			4			
N/C + N/O			5			

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2011010305520487

纸号: 372602

Optional 可选择:					
Marking 标志 "I"				31	
Marking 标志 "II"				36	
Marking 标志 "O"				32	
Marking 标志 "ARRET" or 或者 "START"				33	
Marking 标志 "STOP"				34	
Marking UP arrow 标志 向上箭头				341	
Marking RIGHT arrow 标志 向右箭头				342	
Marking DOWN arrow 标志 向下箭头				343	
Marking LEFT arrow 标志 向左箭头				344	
Marking 标志 "MARCHE"				42	
Handle operated selector 手柄操作式开关	XB7ND				
Key operator 钥匙操作式开关	XB7NG				
Two maintained positions 2 个固定位		2			
Three maintained positions 3 个固定位		3			
N/O			1		
N/O + N/O			3		
N/C + N/O			5		
Spring return illuminated push button 弹力恢复式带指示器的按钮开关	XB7NW3				
Latching illuminated push button 自锁式带指示器的按钮开关	XB7NJ0				
Green 绿		3			
Red 红		4			
Yellow 黄		8			
Blue 蓝		6			
Orange 橙		5			
Clear 透明		7			
Direct supply, for incandescent bulb, 250 V maximum 直接供电、白炽灯、最大电压 250 V			6		
Supply of LED models LED 型号的电					
110 V ac			G		
230 V ac			M		
N/O				1	
N/C				2	

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>