

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010302137905

发证日期: 2021年11月29日

有效期至: 2031年11月29日

委托人名称 上海施耐德工业控制有限公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 Schneider Electric a. s.
及生产地址 Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关附加模块
VZ3、VZ4、VZ12 : Uimp: 8kV;Ui : 690V;Ith : 63A(VZ3)、80A(VZ4, VZ12);Ue : AC690V;Ie : 25A(VZ3)、33A(VZ4, VZ12);Icw : 756A/1s(VZ3)、960A/1s(VZ4, VZ12);Icm(峰值) : 2.1kA;Iq : 5kA;使用类别 : AC-23A;极数 : 1P;适用频率 : 50/60Hz ; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2004010302137905

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:

	VZ	3
	I	II

I-	产品基本型号 VZ 隔离开关附加模块
II-	规格 3 4 12 中性极 (先通后断触头)

	VZ	3
	I	II

I-	Product basic designation VZ add-on power module of switch disconnecter
II-	Specifications 3 4 12 neutral pole (early make & late break contact)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心