



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2004010305109999

委托人名称、地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者（制造商）名称、地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称、地址

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

产品名称和系列、规格、型号

光电式接近开关

XUX: Ui: 250V; 输入电压: Ue: 24~240V AC/DC; 继电器输出: AC-12:240V/3A ;
DC-12:30V/3A; 动作距离: 2m, 2.1m, 11m, 14m, 40m; f:20Hz; IP67; 型号解释
见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.10-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2020 年 08 月 17 日 有效期至：2025 年 08 月 17 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2004 年 03 月 08 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-F



主任：

陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2004010305109999

纸 号:

型号解释:

XUX	2	A	R	C	N	T16	R
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
I -	传感器类型 XUX-光电传感器, 方形						
II -	系统 0-通用型 5-漫射型 8-带背景抑制的漫射型 2-对射型 1-反射 9-极化反射						
III -	分类 A-塑料						
IV -	输出模式 R-AC/DC 继电器输出						
V -	触头类型 C-互补型 NO+NC (常开+常闭)						
VI -	附加功能 N-无 T-带延时						
VII -	连接 T16-螺钉端子, ISO16 电缆密封管 M12-M12 连接器						
VIII -	功能(可选项) R-对射型接收器 T-对射型发射器						

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠

中国质量认证中心