

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010307236560

发证日期: 2023年03月14日
有效期至: 2031年09月22日

| | |
|-------------------|--|
| 委托人名称 及注册地址 | 上海施耐德工业控制有限公司 上海市普陀区绥德路 629 号 |
| 制造商名称 及注册地址 | Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France |
| 生产企业名称 及生产地址 | Schneider (Thailand) Limited 540 Soi 9 Bangpoo Industrial Eastate, Sukhumvit Road, Muang District, Samutprakarn 10280 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 电动机断路器 GV2ME、GV2P、GV2L; 详见附件 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010307236560

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

GV2ME, GV2P, GV2L

GV2ME:

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics, Icu:

AC400/415V: 32A: Ics: 50%Icu, Icu: 10kA

23A, 25A: Ics: 40%Icu, Icu: 15kA

14A, 18A: Ics: 50%Icu, Icu: 15kA

0.16~10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC690V: 2.5~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 3kA

0.16~1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

选择性类别: A 类;

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

GV2P:

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics, Icu:

AC400/415V: 18~32A: Ics: 50%Icu, Icu: 50kA



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010307236560

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC690V: 0.16~14A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA
18~32A: Ics: 100%Icu, Icu: 4kA
6.3~14A: Ics: 100%Icu, Icu: 6kA
2.5~4A: Ics: 100%Icu, Icu: 8kA
0.16~1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

选择性类别: A 类;

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

GV2L:

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics, Icu:

AC400/415V: 14~32A: Ics: 50%Icu, Icu: 50kA

0.4~10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC690V: 1.6~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 4kA

0.4~1A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

选择性类别: A 类;

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010307236560

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

| GV2 | ME | 01 | 6 |
|------|--|--|----|
| I | II | III | IV |
| 产品型号 | GV2ME, GV2P | GV2L | |
| I | 电动机断路器基本型号 | 电动机断路器基本型号 | |
| II | 操动器类型: ME—按钮操作, 具有过载, 短路保护功能 P—旋转手柄操作, 具有过载, 短路保护功能 | 操动器类型: L—旋转手柄操作, 具有短路保护功能 | |
| III | 电流规格设定范围: 01: 0.10~0.16A 10: 4.0~6.3A 02: 0.16~0.25A 14: 6~10A 03: 0.25~0.40A 16: 9~14A 04: 0.40~0.63A 20: 13~18A 05: 0.63~1.0A 21: 17~23A 06: 1.0~1.6A 22: 20~25A 07: 1.6~2.5A 32: 24~32A 08: 2.5~4.0A | 电流规格设定范围: 03: 0.40A 16: 14A 04: 0.63A 20: 18A 05: 1.0A 22: 25A 06: 1.6A 32: 32A 07: 2.5A 08: 4.0A 10: 6.3A 14: 10A | |
| IV | 连接形式: 空白: 卡轨和螺钉连接 6: 环形接线片连接 (仅 GV2ME) | 不适用 | |



中国质量认证中心